

Onnettomuuksien ehkäisy, Ajankohtaiskatsaus 19.11.2010

Ylläs
Matti Orrainen




Tilannekatsaus/tulipalot

18.11.2010


- Rakennuspaloja keskimäärin 17/vrk
- Asuinrakennuspaloja keskimäärin 10/vrk
- Palokuolemia 63
- Tuhopolttoja 162
- Saunapaloja 115
- Tulityövahinkoja 51

Palo-, murto- ja vuotovahingot 1983-2009





Automaattiset paloilmoitinhälytykset tammi-elokuussa



Esitteet:

- Hätäpoistumisesite
- MaMu-esite ja ohjaajan opas (As.turv. Projekti)

Tiedotteet, tiedotus:

- Tiedotteita on lähtenyt 26

Mediahaastattelut

- n. 50

Radiokampanjat

- Kesäkampanja, kesämökin palovaroitin ja alkusammutusvälineet
- 11. päivän kampanja edennyt suunnitelman mukaan.

Projektit

- Palovaroitinmediakampanja

- Nou Hätä:

Tänä vuonna kampanjaan osallistui 420 koulua, 38.000 oppilasta.

- Oppaat:
 - palovaroitinopas valmis, 2010
 - paloilmoittimen ylläpito-opas valmis, 2010
 - maatilan paloturvallisuusopas valmis, 2010
 - paloturvallisuus korjausrakentamisessa -opas taitossa
 - paloilmoittimien mallikaavio-opas valmisteilla
 - osallistuttu FK:n maatalojen palovaroitinoppaan valmisteluun


- CTIF Fire Prevention komissio, Evacuation Drill.
- CFPA-Europe Emergency plan ohje valmis.(Neljäs Suomessa valmisteltu CFPA Guideline!), 2010

Projektit

Erityisryhmien asumisturvallisuus

- MaMu-aineisto, esitteet
- Tilaisuudet: mm. Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Sisustussuunnittelijat, Asumispalvelusäätiö, Päihdepäivät
- Palotarus, leiri: asuntosprinklerikontti, 66 näytöstä yhteensä 2000 leiriläiselle ja vieraalle
- Asuntomessut Kuopio, seminaari

PALOKUOLEMAT 1960-2009






Sprinkleri pelastanut

- Oulu, puukerrostalo
- Jyväskylä, hotelli
- Vammala, Sastamalan terveyskeskussairaala
- Kangasala, vanhusten palvelutalo
- Orivesi, palvelutalo
- Jyväskylä, poliisiaseman putka
- Kotka, hoitokoti
- Kuopio, poliisiaseman putka
- Jyväskylä, poliisiaseman putka
- Rovaniemi, hoitokoti

- Helsinki, Cirrus (2 kpl)



Tervetuloa
uusien asuntojen esittelyyn
su 31.10. klo 13-14
su 7.11. klo 13-14
su 21.11. klo 13-14

Kyläkirkontie 13, 00370 Helsinki



Asumista ja huolenpitoa

SATO SenioriKoti

Pitäjänmäki

Kyläkirkontie 13, 00370 Helsinki

Uudet, turvalliset ja esteettömät SATO SenioriKodit sijaitsevat rauhallisella paikalla vehreässä ja viihtyisässä ympäristössä, jossa on mukava ulkoilla. Alueen liikenneyhteyksiä palvelevat mm. Mäkkylän juna-asema, bussit, Kehä I ja vierestä kulkeva palvelulinja. Leppävaaran monipuoliset palvelut ovat alle 15 min matkan päässä. Kyläkirkontietä kulkee myös kauppa-auto. Talon omien palveluiden lisäksi voit hyödyntää lähellä sijaitsevan palvelukeskus Kotikallion monipuolista palvelutarjontaa. Muuttamaan pääset tammikuussa.

Huoneistoesimerkit

2h+kk, 51,5 - 53 m²

2h+kk, 46,5 - 47 m²

2h+kk, 39 - 39,5 m²

vuokra alk. 926 €/kk

vuokra alk. 907 €/kk

vuokra alk. 836 €/kk

Vuokriin sisältyy vesimaksu.

Peruspalvelumaksu 40 €/hlö/kk.

Vuokravakuus 250 €. Mikäli vuokrasopimus tehdään vähintään vuodeksi, vakuutta ei peritä.

Ei ikärajoitusta.

Peruspalvelumaksuun sisältyy:

- hoitajan vastaanotto kerran viikossa
- senioriryhmätöimintä
- turvapuhelinvalmius
- ensimmäinen palveluohjaukset.

Lisäksi voit tilata erillispalveluja Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n runsaasta valikoimasta.

Lisätiedot palveluista: puh. (09) 7750 5980

Hoivan edustaja paikalla esittelyissä.

Ikääntyvän tarpeet huomioitu

Sprinkleri-
järjestelmä

Liikkumisen
esteettömyys



Kalusteiden
inva-mitoitukset

Liukastumista
estävä matto
kylpyhuoneessa

SATO Vuokraus

Katja Grönroos

Puh. 0201 34 4361

Tuija Jouhki-Partinen

Puh. 0201 34 4311

Elielinaukio 2 F, 00100 Helsinki

Avoinna ma-to klo 8-18 ja pe klo 8-16

sato.fi

Turvallisuuskulttuurin jalkauttaminen vastaanottokeskuksiin ja maahanmuuttajille

Kohteita kartoitettu yhteensä 37 kpl

- kartoituksissa on mm. otettu kuvia turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä täytetty kartoituslomake joka kohteesta

E1: 1.2 Olennainen vaatimus: 1.2.1

Rakennuksen ja muun rakennuskohteen olennaisista vaatimuksista on voimassa, mitä rakennuslaissa tai sen nojalla taikka muutoin on erikseen säädetty tai määrätty. Paloturvallisuuden kannalta tämä erityisesti tarkoittaa, että

- rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa oletettavasti kestää tietyn vähimmäisajan;
- palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettu;
- palon leviämisen viereisiin rakennuksiin tulee olla rajoitettu;
- henkilöiden tulee palon sattuessa voida poistua rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muilla keinoilla;
- pelastushenkilöstön turvallisuus tulee ottaa huomioon.

Ajankohtaista Norjasta

- Norjassa tulivat heinäkuussa voimaan rakentamismääräykset, joissa automaattinen sammutuslaitteisto tuli pakolliseksi uusissa asuinkerrostaloissa ja hoitolaitoksissa. Valtion rakennustekniikan viraston ylitarkastaja Vidar Stenstad kertoi määräysten perusteista.
- Sprinklausvaatimuksen taustalla ovat tiukentuneet esteettömyysvaatimukset, jotka puolestaan ovat seurausta vuonna 2008 annetusta syrjimistä estävästä laista. Laissa vahvistettiin esteettömän yhteiskunnan periaatetta ja kiellettiin myös välillinen vammaisuuteen perustuva syrjiminen. Esimerkiksi rakennusten tulee olla esteettömiä, jotta useimmat ihmiset pystyvät niissä liikkumaan ja oleskelemaan ilman erityisjärjestelyjä.

Esteettömän rakentamisen vaikutuksia paloturvallisuuteen ei aluksi ymmärretty. Rakentamismääräysten lausuntovaiheessa pelastustoimi toi kuitenkin vahvasti esille, että jos rakennuksiin pääsy tehdään helpommaksi, on myös rakennuksista poistuminen otettava huomioon, muuten parantunut esteettömyys merkitsee kasvannutta paloriskiä. Kun asiaa lähdettiin selvittämään tarkemmin ja miettimään vaihtoehtoisia tapoja varmistaa rakennusten poistumisturvallisuus, sprinklaus tuli nopeasti ykkösvaihtoehdoksi johtuen sekä toiminnallisista syistä että kustannusvaikutuksista.

- Nyt uusissa rakentamismääräyksissä yleisvaatimuksena on, että rakennukset on suunniteltava ja toteutettava sellaisiksi, että nopea ja turvallinen poistuminen ja pelastaminen on mahdollista ottaen huomioon myös liikuntarajoitteiset henkilöt. Jotta käytävissä oleva poistumisaika saadaan riittävän pitkäksi, on automaattisella sammutuslaitteistolla varustettava rakennukset, joissa poistumisen ja pelastamisen voidaan laskea vievän pitkän ajan. Tässä vaiheessa sprinklaus määrättiin suoraan pakolliseksi hissillisiin, yli kaksikerroksisiin asuinkerrostaloihin sekä hoitolaitoksiin ja erityisryhmien asuntoihin. Todennäköistä on, että lähivuosina harkitaan vaatimuksen laajentamista myös muihin asuinrakennuksiin sekä pohditaan mitä vanhalle rakennuskannalle pitää tehdä

Norja

- Palokuolemat: 11% väestöstä yli 70 vuotiaita
32% palokuolleista yli 70 vuotiaita
- Palovahingot: Asuinrakennusten palovahingot
kaksinkertaistuneet 10 vuodessa

Oslo palolaitos sprinklausta edistämässä

- Oslo palopäällikkö Jon Myroldhaug on julistanut tavoitteekseen, että Oslost tulee täysin sprinklattu kaupunki. ”Jos todella halutaan tehdä jotain palovahingoille ja palokuolemille, on kaikki rakennukset sprinklattava.” Ensi vuonna Oslo palolaitoksella on 150-juhlavuosi ja sprinklaus on yksi vuoden teemoista.

Oslo kommune

Jeg har stor tro på at et fullsprinklet Oslo er det tiltaket som virkelig vil synes på brannstatistikken over tid.
Brannsjef Mjrotidhaug, Oslo

150 ÅR
1864-2014
BRANN- OG REDNINGSETATEN

www.bre.oslo.kommune.no

Brann- og redningsetaten

Bergen

Bergenin palolaitos on määrittänyt itselleen nelikohtaisen vision:

- Kenenkään ei tarvitse kuolla tulipalossa.
- Edistämme kaupungin turvallisuutta.
- Olemme arvostettuja ammatillisesti ja palveluhenkisyytemme vuoksi.
- Työllemme on luonteenomaista muiden ihmisten kunnioittaminen ja huomaavaisuus.

sloganina on ”Bergenissä pitää voida nukkua yönsä turvallisesti”. (Alle i Bergen skal sove trygt.)

Palonehkäisyyden painotukset puolestaan on kiteytetty tavoitteen muotoon: Ihmisten pitää olla turvassa kun he

- nukkuvat kotonaan
- ovat koulussa
- ajavat autollaan maantietunnelissa
- käyvät elokuvissa
- ovat sairaalassa
- käyttävät kotinsa tulisijaa
- syövät ravintolassa
- käyvät teatterissa
- yöpyvät hotellissa
- leikkivät päiväkodissa
- ovat ostoksilla
- ovat töissä.

Bergenin kaupungin asuntosprinklaushanke

- Bergenin kaupungin vuokrataloyhtiöllä on 5050 asuntoa, joista noin 900 on vanhusten palveluasuntoja, joihin sosiaali- ja terveystoimi valitsee asukkaat
- kaikki palveluasunnot on nyt sprinklattu











